

KT&HT, M&IT


UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 294/SCT-QLNL

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2017

V/v hướng dẫn thực hiện
tiêu chí số 4 về điện nông thôn theo
Quyết định số 4293/QĐ-BCT.



Kính gửi:

- UBND các huyện, Thành phố Lạng Sơn;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn.

Ngày 21/10/2015 Sở Công Thương có Công văn số 895/SCT-QLĐN về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn theo Quyết định số 10826/QĐ-BCT; theo đó tiêu chí số 4 về điện nông thôn thực hiện đánh giá theo 10826/QĐ-BCT ngày 08/10/2015 của Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (hiệu chỉnh).

Căn cứ Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thay thế Quyết định số 10826/QĐ-BCT ngày 08/10/2015 của Bộ Công Thương; Sở Công Thương đề nghị UBND các Huyện, Thành phố chỉ đạo phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, UBND các xã; Công ty Điện Lực Lạng Sơn chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố thực hiện đánh giá tiêu chí số 4 về điện theo nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Có Quyết định số 4293/QĐ-BCT gửi kèm).

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện và Thành phố Lạng Sơn, Công ty điện lực Lạng Sơn, các ngành chức năng quan tâm triển khai thực hiện; làm cơ sở cho việc đánh giá, thẩm định, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới đối với tiêu chí số 4.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Hải Nam, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng - Sở Công Thương Lạng Sơn, SĐT: 0912.203.310, email: hainamsctls@gmail.com /.

Lưu ý:

- Trước khi đề nghị thẩm định đạt tiêu chí 4, đề nghị Phòng KT&HT các huyện phối hợp với UBND xã, điện lực huyện/thành phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và rà soát điển chi tiết theo từng thành phần tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-BCT.

- Đối với những hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa chưa nối điện lưới Quốc gia mà dùng điện tự kéo bằng thủy điện mini hoặc pin năng lượng mặt trời thì phương pháp đánh giá vẫn thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN&PTNT (b/c);
- Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh;
- Phòng KT&HT các huyện, Phòng Kinh tế TP.Lạng Sơn;
- Điện lực các huyện, TP.Lạng Sơn;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KH-TC-TH; P.QLTM;
- C, PVP Sở;
- Lưu VT, QLNL (000).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đắc Thủy

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4 293 /QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn
trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020**

VĂN PHÒNG UBND T. LẠNG SƠN

Số: 35/TT
Ngày: 02/11/2016
Chuyên:
Căn cứ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

- Căn cứ Luật điện lực ngày 01 tháng 7 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định các quy tắc bản đảm an toàn khi làm việc tại đường dây, thiết bị điện (QCVN 01:2008/BCT);
Căn cứ Quy phạm trang bị điện: Từ 11 TCL-18-2006 đến 11 TCL-21-2006;
Căn cứ Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), ngày 08 tháng 12 năm 2006 về Quy định kỹ thuật điện nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a) Các xã khu vực nông thôn đang sử dụng điện, có trong danh mục xây dựng nông thôn mới của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Đối với các xã đã đánh giá hoàn thành và đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới thì không áp dụng đánh giá lại;

c) Khuyến khích áp dụng trong quá trình thiết kế, xây dựng công trình điện nông thôn, nhưng không phải là điều kiện đủ để nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng.

2. Tiêu chí xã đạt nông thôn mới về điện

Xã đạt chuẩn nông thôn mới về điện phải đạt Tiêu chí số 4 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bao gồm:

a) Tiêu chí 4.1: Có hệ thống điện (bao gồm các nguồn từ lưới điện quốc gia hoặc ngoài lưới điện quốc gia; hệ thống các trạm biến áp phân phối, các đường dây trung áp, các đường dây hạ áp, công tơ đo đếm phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân) đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện;

b) Tiêu chí 4.2: Đạt tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

3. Phương pháp đánh giá

3.1. Phương pháp chung

Phương pháp chung: Nhận dạng, cập nhật tài liệu pháp lý, tài liệu thống kê để đánh giá. Không tổ chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình và những công việc thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành;

Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quy định chi tiết trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

3.2. Đánh giá hệ thống điện đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện (tại Tiêu chí 4.1): Chi tiết trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

3.3. Đánh giá việc sử dụng điện thường xuyên (tại Tiêu chí 4.2)

a) Đối với khu vực sử dụng nguồn từ lưới điện quốc gia: Đảm bảo có điện sử dụng hàng ngày, đủ nguồn năng lượng sử dụng cho các thiết bị sản xuất, sinh hoạt, chiếu sáng trong gia đình;

b) Đối với khu vực sử dụng nguồn từ năng lượng tái tạo, trạm diezen độc lập: Đảm bảo có điện sử dụng hàng ngày, đủ nguồn năng lượng sử dụng cho các thiết bị sinh hoạt, chiếu sáng trong gia đình. Số giờ cấp điện trong ngày đảm bảo lớn hơn 12 giờ/ngày đối với khu vực đất liền và lớn hơn 08 giờ/ngày đối với khu vực hải đảo;

c) Tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên: Đánh giá chi tiết theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

3.4. Đánh giá việc sử dụng điện an toàn (tại Tiêu chí 4.2)

a) Hệ thống điện ngoài nhà đạt các tiêu chí theo phương pháp đánh giá nêu trong Phụ lục kèm theo Quyết định này;

b) Hệ thống điện trong nhà đạt tiêu chí theo phương pháp đánh giá nêu trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 10826/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng; Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương; Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng giám đốc các Tổng công ty Điện lực: miền Bắc; miền Trung; miền Nam; Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BCĐTU CTMTQG xây dựng NTM (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BCĐ CTMTQG xây dựng NTM các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCNL.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC

Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí số 4 về Điện năng thừa mới thông qua phương pháp nhận dạng giá điện 2016 - 2020

(kèm theo Quyết định số 4 293 /QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2016)

STT	Mức đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Ngân dạng đánh giá	Mức đánh giá	Chi số
1	Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định (Tiêu chí 4.1)	Đường dây trung áp			Đạt	
1.1	Hồ sơ pháp lý				Đạt	
1.1.1		Dự án đầu tư.			Đạt	Trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Thanh/Thủy điện hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đơn vị quản lý bên điện hoàn thiện hồ sơ để quản lý.
1.1.2	Thủ tục, hồ sơ.	Hồ sơ thiết kế.	Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.	Có hồ sơ, có Quyết định phê duyệt.	Đạt	
1.1.3		Hồ sơ nghiệm thu.			Đạt	
1.2	An toàn điện				Đạt	
1.2.1	Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về an toàn điện.				Đạt	
1.2.2			Đến mặt đất tự nhiên khu vực đóng dân cư.	≥ 7 m	Đạt	
1.2.3			Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư.	≥ 5,5 m	Đạt	
1.2.4			Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó đến.	≥ 4,5 m	Đạt	
1.2.5			Đến mặt đường ô tô.	≥ 7 m	Đạt	
1.2.6			Đến mặt rầy đường sắt.	≥ 7,5 m	Đạt	
1.2.7			Đến mức nước cao nhất ở sông, hồ, kênh có tàu thuyền qua lại.	sinh không +1,5 m	Đạt	
1.2.8			Đến bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền nhỏ nhất trong các chế độ làm việc bình thường của đường dây.	≥ 5,5 m	Đạt	
			Đến mức nước cao nhất trên sông, hồ, kênh mà thuyền bè và người không thể qua lại được.	≥ 2,5 m	Đạt	

STT	Mức đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Phương pháp đánh giá	Mức đánh giá	Ghi chú	
1.2.9			<p>Từ đường điện áp 22kV đến đường dây có cấp điện áp thấp hơn.</p> <p>Từ đường điện áp 35kV đến đường dây có cấp điện áp thấp hơn.</p>	<p>≥ 2m</p> <p>≥ 3m</p>	Đạt		
1.2.10			Đến đường dây thông tin.	≥ 4 m	Đạt		
1.2.11			Đến mặt đất, đập.	≥ 6 m	Đạt		
1.2.12			Dây bọc 22kV	≥ 1m	Đạt		
1.2.13			Dây bọc 35kV	≥ 1,5m	Đạt		
1.2.14		Chiều rộng hành lang giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng.	Dây trần 22kV	≥ 2m	Đạt	Không có cây cối có thể đổ hoặc xô cành vào dây dẫn điện.	
1.2.15			Dây trần 35kV	≥ 3m	Đạt		
1.2.16							
1.2.17		Biên báo an toàn.	Có Biên báo cảnh; Biên báo nguy hiểm, cảnh báo; Biên chỉ dẫn; Biên báo an toàn.	100%	Đạt		
1.2.18		An toàn cho người và vật nuôi.	Dây nối đất: dây nối từ xà, dây neo hoặc dây trung tính đến cực tiếp địa.	Không bị di sắt hoặc đất, có nối vào cực tiếp đất.	Đạt		
1.3	Cung cấp điện						
1.3.1	Nguồn điện cung cấp.	Đảm bảo về nguồn cấp.	Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn.	Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn.	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.	
1.3.2		Đảm bảo điện áp.	Điện áp phía thứ cấp.	Không vượt quá +5%; -10% điện áp định mức.	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.	

STT	Mức đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Nhiệm vụ đánh giá	Mức đánh giá	Chi chú	
1.5	Kết cấu chịu lực						
1.5.1	Cột bê tông.		Xác định mức độ võ, nứt bề tông.	Không có hư nứt thép bên trong.	Đạt		
1.5.2			Độ nghiêng dọc hoặc ngang tuyến chiều xuống từ ngọn cột.	Không nghiêng quá 1/150 xH.	Đạt	H: Chiều cao cột	
1.5.3	Cột thép.		Xác định các thanh thép và bu lông.	Đàn các thanh thép không bị cong; sơn hoặc mạ chống gỉ không bị bong.	Đạt		
1.5.4			Độ nghiêng dọc hoặc ngang tuyến chiều xuống từ ngọn cột.	Không nghiêng quá 1/200 xH	Đạt	H: Chiều cao cột	
1.5.5	Thông tin, số hiệu kỹ thuật đã nhận dùng và kết cấu chịu lực.	Kết cấu hỗ trợ chịu lực.	Dây neo thép, thanh chống.	Cả bảo vệ chống gỉ theo quy định	Đạt		
1.5.6				Móng neo.	Được bảo vệ chống xói lở.	Đạt	
1.5.7				Móng cột.	Được bảo vệ không bị xói lở.	Đạt	
1.5.8	Xà gá đỡ		Xà đỡ, neo dây điện.	Được bảo vệ chống gỉ, không bị rỉ, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa.	Đạt		
1.5.9				Gia đỡ và kết cấu khác.	Được bảo vệ chống gỉ, không bị rỉ, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa.	Đạt	

STT	Mức đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Nhận dạng đánh giá	Mức đánh giá	Giải chú
1.6	Vấn hành				Đạt	
1.6.1	Nhập danh về quy trình vận hành.	Các quy trình vận hành.	Quy trình kiểm tra an toàn vận hành.	Có quy trình đầy đủ.	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành nơi điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
1.6.2	Quy trình vận hành.		Quy trình sửa chữa, khắc phục sự cố.	Có quy trình đầy đủ.	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
2	Trạm biến áp phân phối					
2.1	Hộ sơ pháp lý					
2.1.1		Dự án đầu tư.			Đạt	
2.1.2	Thủ tục, hồ sơ.	Hồ sơ thiết kế.	Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.	Có hồ sơ, có Quyết định phê duyệt.	Đạt	Trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Tỉnh/Thành phố hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đơn vị quản lý bán điện hoàn thiện hồ sơ để quản lý.
2.1.3		Hồ sơ nghiệm thu.			Đạt	
2.2	An toàn điện					
2.2.1	Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về an toàn điện.	Không cách giữa phần mang điện với các bộ phận, công trình xung quanh.	Điện 22 kV	$\geq 2,0$ m	Đạt	Không có cây cối có thể đổ hoặc xô cành vào các kết cấu công trình trạm biến áp
2.2.2		Nói đất	Điện 35 kV	$\geq 3,0$ m	Đạt	
2.2.3			Dây nối đất an toàn, nối đất làm việc và nối đất chống sét.	Có đủ các điểm nối đất, dây nối đất không bị đi hoặc bị đứt.	Đạt	
2.2.4		Biên báo an toàn.	Biên báo cấm; Biên báo nguy hiểm, cảnh báo; Biên chỉ dẫn; Biên báo yêu cầu có kích thước theo quy định.	100%	Đạt	

STT	Mục đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Nhiệm vụ đánh giá	Mức đánh giá	Chỉ số
2.3	Cung cấp điện				Đạt	
2.3.1	Nguồn điện cung cấp.	Đảm bảo về nguồn cấp.	Dung lượng vận hành tuân theo nhu cầu sử dụng điện.	Không vượt quá mức biên áp.	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
		Đảm bảo về chất lượng điện.	Điện áp phía hạ áp tại đầu ra.	Không vượt quá +5%; -10% điện áp định mức.	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
2.3.2					Đạt	
2.4	Vận hành					
2.4.1	Mua bán điện.		Tỷ lệ số công tơ đo đếm điện năng khách hàng còn trong thời gian kiểm định, còn nguyên kẹp chì.	100%	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
			Có đồng hồ kiểm tra các thông số vận hành (V, A; T, U; T) trên đảm bảo các thông số kỹ thuật đang vận hành.	100%	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
2.4.2	Nhận dạng về quy trình vận hành.		Thiết bị đóng cắt được kiểm tra đủ tiêu chuẩn đóng cắt trước khi thao tác.	Có hồ sơ	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
2.4.3			Thao tác, vận hành	Có hồ sơ	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
2.4.4					Đạt	

STT	Mục danh giá	Thành phần danh giá	Nội dung danh giá	Nhiệm vụ danh giá	Mức đánh giá	Ghi chú
2.5	Kết cấu chịu lực, bảo vệ					
2.5.1	Cột điện.		Cột bê tông.	Không bị vỡ, nứt bê tông để hở cốt thép bên trong.	Đạt	
2.5.2			Cột thép	Không nghiêng, các thanh thép đầy đủ, được bảo vệ chống gỉ sét.	Đạt	
2.5.3	Móng cột.		Móng bê tông, trụ.	Được bảo vệ không bị xói lở.	Đạt	
2.5.4	Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng và kết cấu chịu lực.	Giá đỡ thiết bị.	Xà đỡ, dây neo cột điện.	Được bảo vệ chống gỉ, không bị rỉ, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa.	Đạt	
2.5.5				Giá đỡ và kết cấu khác.	Được bảo vệ chống gỉ, không bị rỉ, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa.	Đạt
2.5.6			Hàng rào.	Móng bờ rào không bị sứt mòn, tương rào không bị bong vữa, thủng lỗ, nứt mạch vữa.	Đạt	
2.5.7			Chống, hàng rào bảo vệ trạm (nếu có).	Cố cửa, khóa, ngăn được người và vật nuôi, không bị cong vênh, vật liệu bằng thép không bị gỉ sét.	Đạt	

STT	Mục đích đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Nhiệm vụ đánh giá	Mức đánh giá	Ghi chú
3	Hàng đầu hạ áp				Đạt	
3.1	Hồ sơ pháp lý					
3.1.1		Dự án đầu tư			Đạt	
3.1.2	Thủ tục, hồ sơ	Hồ sơ thiết kế	Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền	Có hồ sơ, có Quyết định phê duyệt	Đạt	Trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Thanh/ huyện hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đơn vị quản lý bản địa hoàn thiện hồ sơ để quản lý.
3.1.3		Hồ sơ nghiệm thu			Đạt	
3.2	Am toàn điện				Đạt	
3.2.1	Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng và an toàn điện.		Đến mặt đất tự nhiên khu vực đóng dân cư.	$\geq 5,5$ m	Đạt	
3.2.2			Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư.	≥ 5 m	Đạt	
3.2.3			Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó đến.	≥ 4 m	Đạt	
3.2.4			Đến mặt đường ở tổ cấp I, II.	≥ 7 m	Đạt	
3.2.5			Đến mặt đường ở tổ các cấp còn lại.	≥ 6 m	Đạt	
3.2.6			Đến mặt ray đường sắt.	$\geq 7,5$ m	Đạt	
3.2.7			Đến mức nước cao nhất ở sông, hồ, kênh có tàu thuyền qua lại.	Đạt không $+1,5$ m	Đạt	
3.2.8			Đến bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại.	$\geq 5,5$ m	Đạt	
3.2.9			Đến mức nước cao nhất trên sông, hồ, kênh mà thuyền bè và người không thể qua lại được.	$\geq 2,5$ m	Đạt	
3.2.10			Đến đường dây thông tin.	$\geq 1,25$ m	Đạt	
3.2.11			Đến mặt đất, đập.	≥ 6 m	Đạt	

Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất từ dây dẫn đến mặt đất tự nhiên và công trình trong các chế độ làm việc bình thường của đường dây.

STT	Mức đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Nhận dạng đánh giá	Mức đánh giá	Chi chú
3.2.12			Nổi dất lợp lại cho đầy trung tình, nổi dất vô thiết bị.	không bị dốt hay đi sét.	Đạt	
3.2.13		Nổi dất.	Điện trở nổi dất đối với các đường dây đi qua khu vực có nhiều nhà cao tầng, cây cối cao chĩa chĩa, khe có thể bị sét đánh trực tiếp.	< 50Ω	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
3.2.14			Điện trở nổi dất đối với các đường dây đi qua khu vực rừng tái trồng có nhà chĩa, công trình, cây cối chĩa chĩa, đường dây dễ bị sét đánh trực tiếp.	< 30Ω	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
3.2.15		Biên báo an toàn.	Có biên báo cấm; biên báo nguy hiểm, cảnh báo; biên chỉ dẫn; biên báo yêu cầu có kích thước theo quy định.	100%	Đạt	
3.3	Chất lượng điện năng					
3.3.1		Điện áp	Trong điều kiện bình thường, độ lệch điện áp cho phép so với điện áp danh định của lưới điện và được xác định tại vị trí đặt thiết bị đo điện áp hoặc tại vị trí khác đo hai bên thôn thôn.	trong khoảng ± 5%	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
3.3.2	Thông tin, số liệu nhận dạng chất lượng điện năng sử dụng.		Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố, độ lệch điện áp cho phép.	từ +5% đến -10%	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
3.3.3		Tần số	Trong điều kiện bình thường, độ lệch tần số hệ thống điện cho phép so với tần số danh định là 50Hz.	trong phạm vi ± 0,2Hz	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.
3.3.4			Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố đơn lẻ, độ lệch tần số cho phép so với tần số danh định là 50Hz.	trong phạm vi ± 0,5Hz	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

STT	Mục đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Nhiệm vụ đánh giá	Mức đánh giá	Chi chú
3.4	Dây dẫn điện				Đạt	
3.4.1	Nhận dạng về chủng loại, thông tin số liệu dây dẫn hệ áp.	Kiểm đi dây.	Đảm bảo an toàn điện.	Lắp trên sứ cách điện có xà đỡ sứ, không mắc dây dẫn điện trên cây xanh, gá trên mái nhà.	Đạt	
3.4.2		Kết nối dây.	- Mối nối phải được nối bằng ống nối ép chặt hoặc bắt siết ốc chắc chắn.	số lượng gíp kẹp ≥ 2 bộ.	Đạt	
3.4.3		An toàn dẫn điện.	Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn.	Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả đánh giá đạt/không đạt
3.4.4			Dây trần.	Có sứ cách điện trên cột	Đạt	
3.4.5		An toàn cách điện.	Dây bọc.	Dây không nứt, rách, có sứ cách điện trên cột	Đạt	
3.4.6			Dây cáp dẫn điện.	Được chôn dưới đất hoặc treo có cáp thép chịu lực.	Đạt	
3.4.7		An toàn về cơ học.	Dây trần và dây bọc.	Dây không bị bong đứt sợi cáp bên.	Đạt	
3.5	Kết cấu chịu lực				Đạt	
3.5.1			Cột bê tông.	Không bị vỡ, nứt bê tông do hồ cốt thép bên trong.	Đạt	
3.5.2		Cột điện.	Cột thép.	Không nghiêng, các thanh thép dầy đủ, được bảo vệ chống gỉ sét.	Đạt	

STT	Mục đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Nhận dạng đánh giá	Mức đánh giá	Ghi chú		
3.5.3	Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về kết cấu chịu lực.	Kết cấu hỗ trợ chịu lực.	Cột gỗ, tre trên nhánh rẽ về hạ giá định.	Cao tối thiểu 5m, đường kính ngọn tối thiểu 80mm, được xử lý chống mối mọt.	Đạt			
3.5.4			Dây neo thép, thanh chống.	Có bảo vệ, chống di sản.	Đạt			
3.5.5			Móng neo.	Được bảo vệ chống xói lở.	Đạt			
3.5.6			Móng bê tông, trụ.	Được bảo vệ không bị xói lở.	Đạt			
3.5.7			Móng cọc.	Được bảo vệ không bị xói lở.	Đạt			
3.5.8			Móng đá chèn.	Được bảo vệ không bị xói lở.	Đạt			
3.5.9			Xà gỗ, neo dẫy điện.	Được bảo vệ chống đé, không bị rỉ, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa.	Đạt			
3.5.10			Xà gỗ đơ.	Giá đơ và kết cấu khác.	Được bảo vệ chống đé, không bị rỉ, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa.	Đạt		
3.6			Vận hành					
3.6.1			Nhận dạng về quy trình vận hành.	Đường dẫy.	Son chỉ rõ tên và mạch trên các vị trí cột.	Có đánh số.	Đạt	
3.6.2	Quy trình kiểm tra an toàn vận hành.	Có sổ theo dõi.			Đạt			
3.6.3	Các quy trình vận hành.	Quy trình sửa chữa, khắc phục sự cố.			Có sổ theo dõi.	Đạt		
3.6.4	Trong mạch điện ba pha bốn dây.	Thiết bị đóng cắt (áp-tô-mét, cầu dao, cầu chì) đặt trên dây pha.			Cắt thiết bị các dây không có điện.	Đạt		
3.6.5	Trong mạch điện một pha hai dây.	áp-tô-mét, cầu chì và công tắc đặt trên dây pha.			Cắt thiết bị hai dây không có điện.	Đạt		

STT	Mục đích đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Nhiệm vụ đánh giá	Mức đánh giá	Chi tiết
4	Dây dẫn về bộ gia đình sau công tơ điện và công tơ điện				Đạt	
4.1	Dây sau công tơ					
4.1.1		Loại dây dẫn về bộ gia đình.	Tiết diện dây bọc cách điện hoặc cáp điện phải phù hợp với công suất sử dụng của các hộ sử dụng điện.	Dây bọc cách điện, tiết diện tối thiểu 2,5mm ² .	Đạt	
4.1.2			Khoảng cách từ công tơ về nhà dưới 20m.	Có hầm dây hai đầu trên sử dụng cáp điện bọc cách điện hoặc sử dụng kẹp nhôm, kẹp sắt 2 đầu, có cột đỡ trung gian.	Đạt	
4.1.3			Khoảng cách từ công tơ về nhà từ 20m trở lên.	Có hầm dây hai đầu trên sử dụng cáp điện bọc cách điện hoặc sử dụng ống đỡ dây, khoảng cách an toàn tối thiểu kiểm tra theo tiêu chuẩn đường dây hạ áp.	Đạt	
4.1.4			Dây dẫn căng vượt đường ô tô.		Đạt	
4.2	Kết cấu sau công tơ điện và loại công tơ					
4.2.1			Loại cột.	Cột hoặc trụ, cao $\geq 4,0m$, đường kính $\geq 80mm$.	Đạt	
4.2.2		Cột đỡ trung gian.	Bảo vệ an toàn cho cột.	Được chôn dưới đất, không bị nghiêng, không ảnh hưởng đến việc giao thông đi lại.	Đạt	

STT	Mục đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Nhiệm vụ đánh giá	Mức đánh giá	Chi số
4.2.3	Thông tin, số liệu nhận dạng.	Hợp đồng mua bán điện.	Các hệ dân ký hợp đồng mua bán điện theo giá quy định của Chính phủ.	100% các hệ dân được ký hợp đồng.	Đạt	Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả độ đánh giá: đạt/không đạt
4.2.4		Công tơ điện.	Chất lượng.	Có kiểm định còn thời hạn, được kẹp chì niêm phong.	Đạt	
4.2.5		Bảo vệ công tơ.	Hòm công tơ.	Công tơ được đặt trong hòm composite hoặc sơn tĩnh điện treo trên cột hoặc tường nhà.	Đạt	
4.3	Điện trong nhà					
4.3.1	Thông tin, số liệu nhận dạng.	Bảng điện tổng.	Có cầu chì/baptomat, công tắc, ổ cắm đặt cố định trên tường hoặc khung nhà.	100% các hệ dân	Đạt	Trưởng thôn (bản, buôn) báo cáo đánh giá chung, cung cấp kết quả độ đánh giá đạt/không đạt. Các hệ chưa đạt, nếu có cam kết cải tạo, nâng cấp trong vòng 6 tháng thì được đánh giá là đạt trong năm.
4.3.2		Dây điện.	Có vỏ cách điện, dây điện được cố định trên tường hoặc khung nhà hoặc chôn trong tường.	100% các hệ dân	Đạt	
II	Tỷ lệ hệ sử dụng điện thường xuyên (Theo chỉ 4.3)					
I	Khu vực lưới điện kết nối lưới điện quốc gia					
1.2			Tỷ lệ số hộ dùng điện thường xuyên đối với vùng Đông bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.	≥ 99%	Đạt	

STT	Mục đánh giá	Thành phần đánh giá	Nội dung đánh giá	Nhiệm vụ đánh giá	Mức đánh giá	Ghi chú	
1.3	Thông tin nhận dạng và sử dụng điện lưới quốc gia.	Tỷ lệ số hộ dùng điện thường xuyên.	Đối với vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, Tây nguyên và Đông bằng sông Cửu Long.	$\geq 98\%$	Đạt		
1.4			Đối với vùng trung du miền núi phía bắc; các xã theo Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP.	$\geq 95\%$	Đạt		
1.5		Người, giảm mức cung cấp điện.	Thông báo cho khách hàng biết trước thời điểm ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện.	≥ 05 ngày	Đạt		
1.6			Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.	Trong 3 ngày liền tiếp	Đạt		
2	Khu vực sử dụng điện từ nguồn năng lượng tái tạo, trạm Diesel độc lập						
2.1	Nguồn năng lượng tái tạo.	Có công suất $\geq 50KW$.	Tổ chức có giấy phép hoạt động điện lực.	Tỷ lệ hộ dân khu vực nhà máy kết nối $\geq 95\%$.	Đạt		
2.2		Có công suất $\leq 50KW$.	Tổ chức, cá nhân kinh doanh bán điện trực tiếp.	Tỷ lệ hộ dân khu vực nhà máy kết nối $\geq 85\%$.	Đạt		